

แสดงรูปตัดการวางท่อ

หมายเหตุ

- ท่อประปาและข้อต่อต่างๆให้ใช้ท่อ PVC ความหนาชั้น 8.5 ทั้งหมด
- หลังจากที่ได้รับจ้างขุดวางท่อประปาและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานแล้วนั้นให้ผู้รับจ้างต้องทำการกลบดินหลังท่อจากผิวดินเดิมถึงหลังท่อ ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ให้เรียบรอยด้วยทุกครั้ง
- แนวเดินท่อประปาให้ทำตามแบบกำหนด ในการก่อสร้างถ้ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดนอกเหนือจากที่แบบกำหนดและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบทุกประการ เพื่อให้การก่อสร้างนั้น สำเร็จลุล่วงด้วยดี




องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเตี๋ย

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตำบลบึงเตี๋ย
หมู่ที่ 1 ตำบลบึงเตี๋ย อำเภอบึงเตี๋ย จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.บึงเตี๋ยกำหนด


แสดงแบบ
แบบรูปตัดการวางท่อ

ออกแบบ นายช่างโยธาชำนาญงาน




(นายสทชช สทอิสม)

ตรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ รักษาการแทนปลัด อบต.



(นายสมบัติ รักษา)

อนุมัติ นายก อบต.

(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)

เขียนแบบวันที่ เลขที่แบบ

แผ่นที่ จำนวน

3 4